


PV-Module SIEMENS M55 aus dem Jahr 1995



Die kleine Photovoltaikanlage mit 16 Stk. dieser Module (4 parallele Stränge à 4 Module in Serie) wurde im Sommer 1995 installiert und nun, wegen zunehmenden Ertragseinbußen in den letzten Jahren, am 19.09.2020 stillgelegt und demontiert.

Die Module sind in unterschiedlich «gutem» Zustand, mit z.T. sichtbaren Delaminationserscheinungen und Verfärbungen.

Am 08.10.2020 wurden die Module einzeln ausgemessen und die Messresultate hier dokumentiert.

Serie-Nr.	U ₀ [V]	I _{cc} [A]	ca. Temp. [°C]	ca. G [W/m ²]
00338	21.5	3.07	25	800
00347	21.5	2.95	25	790
00349	21.5	3.16	25	840
00368	21.3	3.01	25	820
00369	21.5	3.13	25	830
00370	21.6	3.09	25	830
00371	21.5	3.13	25	830
00372	21.4	2.81	25	800
00373	21.5	3.14	25	830
00374	21.5	3.15	25	830
00376	21.5	3.13	25	830
00377	21.6	3.20	25	820
00378	21.4	3.16	25	815
00383	21.6	2.90	25	710
00384	21.3	2.91	25	750
00386	21.5	3.03	25	790

08.10.2020 pm *[Signature]*